ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской област в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-88-29
Дата оформления: 16.01.2017

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" Муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино,ул. Партизанская, 44
Дата и время отбора образца (пробы): *13.01.2017 14 ч. 50 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *13.01.2017 16 ч. 15 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 06.07.2016 г. № 250/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" Муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Партизанская, 44
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Асекеевский район, ст/жд. Заглядино, ул. Партизанская, 44 колонка
Код образца (пробы): *А 2.01.17.88 Д*
Объем образца: *0.5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-14*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: _____ *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

Код образца (пробы): А 2.01.17.88 Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.01.2017 16 ч. 35 мин.,
Дата окончания исследования: 16.01.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не должны содержаться в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не должны содержаться в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5,5	не более 50	мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской област в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-90-37

Дата оформления: 16.01.2017

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" Муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Партизанская, 44
Дата и время отбора образца (пробы): *13.01.2017 15 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *13.01.2017 16 ч. 15 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 06.07.2016 г. № 250/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" Муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Партизанская, 44
Объект, где производился отбор образца (пробы):
жд/ст. Заглядино, скважина
Код образца (пробы): *А.1.2.01.17.90.Д*
Объем образца: *4,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, стеклянная емкость,пластиковая емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*

Код образца (пробы): А.1.2.01.17.90.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 13.01.2017 16 ч. 25 мин.
Дата окончания исследования: 16.01.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,75 ± 0,15	не более 5	мгО2/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость общая	**8,6 ± 1,3**	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Общая минерализация (сухой остаток)	583 ± 58	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72
8	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
12	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): А.1.2.01.17.90.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.01.2017 16 ч. 25 мин.,
Дата окончания исследования: 16.01.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускаеться в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускаеться в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6,5	не более 50	мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*
Химик-эксперт: Левкина А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской област
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-89-28

Наименование образца (пробы): Дата оформления: 16.01.2017
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" Муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Партизанская, 44
Дата и время отбора образца (пробы): *13.01.2017 15 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *13.01.2017 16 ч. 15 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 06.07.2016 г. № 250/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" Муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Партизанская, 44
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Асекеевский район, пос. Отделение 3, ул. Новостройка,20/1, колонка
Код образца (пробы): *А 2.01.17.89 Д*
Объем образца: *0,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-14*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*

Код образца (пробы): А 2.01.17.89 Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.01.2017 16 ч. 35 мин.,
Дата окончания исследования: 16.01.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не должны содержаться в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не должны содержаться в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8,5	не более 50	мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской област в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-91-38

Дата оформления: 16.01.2017

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" Муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Партизанская, 44
Дата и время отбора образца (пробы): *13.01.2017 15 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *13.01.2017 16 ч. 15 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 06.07.2016 г. № 250/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" Муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Партизанская, 44
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Асекеевский район, пос. Отделение 3, скважина
Код образца (пробы): *А.1.2.01.17.91.Л*
Объем образца: *4,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, стеклянная емкость,пластиковая емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.17.91.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 13.01.2017 16 ч. 25 мин.
Дата окончания исследования: 16.01.2017

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мгO2/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость общая	**9,0 ± 1,4**	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Общая минерализация (сухой остаток)	592 ± 59	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72
8	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
12	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): А.1.2.01.17.91.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.01.2017 16 ч. 25 мин.,
Дата окончания исследования: 16.01.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускаеться в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускаеться в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5,5	не более 50	мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*
Химик-эксперт: Левкина А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ